

安全评价报告信息公开表

被评价单位名称		杭州富阳江南医院
评价项目名称/项目编号		杭州富阳江南医院氧气站项目安全现状评价报告/天为[评]字 23-10-03 号
项目简介 (含图片)		<p>杭州富阳江南医院成立于 2017 年 4 月 21 日，位于杭州市富阳区春江街道江南路 38 号，医院拥有百级层流手术室 2 间，日间手术室 1 间，麻醉复查床位 8 张，设置住院床位 100 张，目前为国家一级乙等综合性医院。杭州富阳江南医院位于杭州市富阳区春江街道江南路 38 号，法定代表人为孙叶明。</p> <p>杭州富阳江南医院在实施医疗过程中需要使用到医用氧气，根据《危险化学品目录》（2022 年修订版），氧[压缩的或液化的]为危险化学品，故本项目属于危险化学品使用项目。</p> <p>医用氧由院区内液氧站贮罐液氧经汽化、减压后供医疗场所使用。医用液氧原料由杭州贝斯特气体有限公司供应，并负责运输与医院内充装。氧气站内设备产权属于杭州富阳江南医院，液氧站安全管理及日常维护、巡检、事故应急处置由杭州富阳江南医院负责。</p> <p>根据《危险化学品安全使用许可证实施办法》（国家安监总局令第 57 号，总局令第 89 号修正）文件要求，杭州富阳江南医院不适用《危险化学品安全使用许可适用行业目录（2013 年版）》（国家安全生产监督管理总局公告，2013 年第 3 号）规定的适用行业目录，因此，本项目不需要办理《危险化学品安全使用许可证》。</p>
		
安全评价机构名称		浙江天为安全科技有限公司
项目组长		贝少华
技术负责人		相继园
过程控制负责人		王小梅
评价报告编制人		贝少华
报告审核人		王铁军
参与评价工作	安全评价师	贝少华、李勋秀、万昌平、邵东卫、卜伟华

	注册安全 工程师	贝少华、万昌平、邵东卫
	技术专家	/
现场开展 安全评价 工作	人员	贝少华
	时间	2023 年 10 月至 2023 年 10 月
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2023 年 10 月