


安全评价报告信息公开表格

被评价单位名称		中国石化销售股份有限公司浙江湖州石油分公司新交通加油站
评价项目名称/项目编号		中国石化销售股份有限公司浙江湖州石油分公司新交通加油站改造项目设立安全评价/23-11-20
项目简介 (含图片)		<p>新交通加油站已运行多年，油罐区设有 3 只 30m³ 埋地卧式内衬双层油罐（车道罐），分别储存 0#柴油、92#汽油和 95#汽油，油罐总容积 90m³，折算容积 75m³（柴油罐容积折半计入），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 规定的等级划分，该加油站为三级加油站。</p> <p>中国石化销售股份有限公司浙江湖州石油分公司于 2023 年 8 月 2 日印发《关于同意湖州分公司新交通加油站提量改造概算的批复》（石化股份浙基[2023]435 号），同意中国石化销售股份有限公司浙江湖州石油分公司新交通加油站进行提量改造，并同步消除安全隐患、提升加油站形象和竞争力。</p> <p>该加油站改造项目于 2023 年 11 月 03 日取得由吴兴区发展改革和经济信息化局（区人民政府金融工作办公室）核发的浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表，项目代码：2311-330502-04-02-280829。</p> <p>该加油站原停用的 LNG 加气设备、储罐及配套的工艺管线本次拆除。油罐为原有，油罐区、通气管、卸油口位置不做调整。优化油品布置，更新双油品四枪潜泵型加油机 3 台，改造原有的 1 台双油品四枪加油机（自吸泵改潜油泵），改造配套的加油和加油油气回收工艺管道；卸油油气回收管道管径调整；在入口附近新增 1 台自动洗车机，原 LNG 工艺区预留室外箱变和充电设施；站房、辅房、加油罩棚（罩棚檐口翻新）等均利用。改造前后加油站等级不变，属于三级加油站。</p>
		
安全评价机构名称		浙江天为安全科技有限公司
项目组长		陈丰
技术负责人		相继园
过程控制负责人		王小梅
评价报告编制人		陈丰
报告审核人		黄震、相继园
参与评价工作	安全评价师	陈丰、邵东卫、刘义梅、阮佳、万昌平、卜伟华
	注册安全工程师	邵东卫、刘义梅、阮佳、万昌平
	技术专家	/
现场开展安全评价工作	人员	陈丰、邵东卫
	时间	2023 年 11 月至 2023 年 12 月
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2023 年 12 月

