

## 安全评价报告信息公开表格（单位名称）

被评价单位名称		安吉县康一路加油站新建项目设立安全评价
评价项目名称/项目编号		安吉县递铺供销社有限责任公司安吉县康一路加油站新建项目设立安全评价/24-12-04
项目简介 (含图片)		<p>该加油站油罐总容积为 170m<sup>3</sup>，折合成汽油容量为 145m<sup>3</sup>，按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 规定的等级划分，该加油站为二级加油站；站房北侧拟设置 1 台智能洗车机，加油区南侧拟设置 2 个充电桩（一桩 2 把充电桩，4 个充电车位）；按照浙江省地方标准 DB33/T2136-2018《综合供能服务站建设规范》的等级划分，该加油站充电区块单路配电容量为 240KVA，为Ⅳ级充（换）电区块。综上，本项目为二级综合供能服务站。</p> 
安全评价机构名称		浙江天为安全科技有限公司
项目组长		陈丰
技术负责人		周玉飞
过程控制负责人		王小梅
评价报告编制人		罗颖洁
报告审核人		贝少华
参与评价 工作	安全评价师	罗颖洁、陈丰、尉伟明、胡素娥、邵东卫、卜伟华
	注册安全工程师	尉伟明、胡素娥、邵东卫
	技术专家	-
现场开展 安全评价 工作	人员	陈丰、罗颖洁
	时间	2025 年 1 月
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2025 年 1 月